



- 说 明：
- 1、屏面正视；高压开关柜具有完善的“五防”功能。
 - 2、所有高压开关柜配带电显示器（带自检功能）。
 - 3、高压开关柜两进线开关柜与联络分段柜负荷开关设“三合二”机械及电气闭锁。。
 - 4、变压器出线柜与变压器室门设电气闭锁，确保在出线柜带电时变压器室门不得打开。
 - 5、低压开关柜1-1P，2-1P两路进线总开关与1-5P母联柜总开关采用机械和电气闭锁三合二。

 南通电力设计院有限公司 Nantong Electric Power Design Institute Co., Ltd.			工程设计乙级 A232004017号		如东东安交通服务有限公司10kV配变 工程		施工图设计阶段	
批 准				校 核				
审 核				设 计				
比 例				设计制图				
				电气主结线方案图				
图 号				324c-P19dajfS-D1-02				